

## Elinstallationens tilstand

## Stuen

## Eltavle

Spørgsmål	Svar	Karakter	Note
Er tavlen let tilgængelig for betjening?	Nej	K1	Andet end tekniske installationer foran tavlen vaske maskine er placeret foran tavlen
Er tavlekapslingen intakt?	Nej	K3	Tavlekapslingen er defekt sikringshoveder er defekte, og der en løs samling i tavle
Er tavlen opmærket korrekt?	Ja		
Er der det krævede antal lysgrupper?	Ja		
Er der RCD (HFI- eller HPFI-afbryder)?	Ja		
Fungerer RCD'en korrekt ved kontrolmåling?	Ja		
Står RCD'er fra ved påvirkning af testknappen?	Ja		
Er hele installationen fejlbeskyttet?	Ja		
Er der anvendt sikringer svarende til elinstallationen?	Nej	K2	Bundskruer eller pasring mangler eller er defekt
Er der en virksom jordforbindelse?	Ikke relevant		