

Bad

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|---|---------------|----------|----------------------------------|
| Er der den krævede stikkontakt? | Ikke relevant | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningsledere? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag / over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | Nej | K1 | Lampeudtag mangler faste klemmer |
| Er fastmonterede og stationære brugsgenstande forbundet til beskyttelseslederen? | Ikke relevant | | |
| Er installationen og brugsgenstande korrekt placeret i forhold til beskyttelsen mod vand? | Ja | | |
| Hvad har været adskilt? | - | | Intet adskilt |

Soveværelse

| Spørgsmål | Svar | Karakter | Note |
|---|---------------|----------|-----------------------------|
| Er der det krævede antal 220 / 250 V stikkontakter? | Ja | | |
| Er der virksom beskyttelsesleder i stikkontakter og andre tilslutningssteder? | Ikke relevant | | |
| Er der dåser bag stikkontakter og afbrydere, og er de installeret korrekt? | Ja | | |
| Er der dåser bag/over lampeudtag, og er de installeret korrekt? | UN | | udlag er placeret bag liste |
| Hvad har været adskilt? | - | | Afbryder og stikkontakt |